

Egenkontrollskjema for brannvernrunde

Gjelder for: Hele SiV
 Dokumenttype: Sjekkliste
 Sist endret: 30.07.2024

Brannvernområder		Januar:			Juni:			Kommentar/Anmerkning
Hovedområder	Kontrollpunkt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	
Brannløser/ røykskilledører	Lukker alle dører på magnet seg ordentlig når de utløses med bryter eller knapp?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Lukker alle andre brannløser skikkelig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brannslanger i skap	Er slangeskap OK?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Sitter dysen på slangen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er brannslanger kontrollert det siste året?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Brannverntavle	Er rømningsplan ajourført og korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er sideforflytningsplan ajourført? (gjelder sengeposter/poliklinikker)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er tegning av brannvernområde(-r) korrekt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er branninstruks oppdatert (innhold, ansvar)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Håndslukker	Er alle håndslukkere på plass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Står pil i display på grønt felt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er håndslukker kontrollert det siste året?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rømningslys	Lyser alle markeringsskilt (ledesystem)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Rømningsveier	Er alle rømningsveier ryddige?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Hvis Nei på ett eller flere kontrollpunkt:

- Noter ned romnummer og evt. nummer på objekt, og meld avvik i EQS under kategorien Brannvern - Brannvernutstyr.
- Skjema skal alltid oppbevares hos seksjonsleder.
- Avvik som krever reparasjon eller utskifting av utstyr meldes i tillegg i Lydia Behov.

Avdeling/seksjon/enhet:**Dato januar:****Utført av:****Lokasjon:****Bygg:****Etasje:****Dato juni:****Utført av:**