

## Sjekkliste for brannvernrunde i boliger

Gjelder for: Servicedivisjon/Byggteknisk avdeling/Prosjektseksjon

Dokumenttype: Sjekkliste

Sjekkpunkter brannvernrunde boliger					
Hovedområder	Kontrollpunkt	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Kommentar/Anmerkning
Røykvarslere	Er det montert tilstrekkelig antall røykvarslere?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er røykvarslere seriekoblet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Funksjons testet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Håndslukker	Er alle håndslukkere på plass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er det ryddig rundt apparatet slik at det er lett tilgjengelig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Står pil i display på grønt felt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er sikringspinne med plombe på plass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er apparatet uten synlige skader? Gummislange? Munnstykke?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Skilting	Er håndslukker kontrollert det siste året?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er alle nødvendige skilte til håndslukkere, brannslanger, manuelle meldere etc. på plass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rømningsplan/branninstruks	Er Rømningsplan/branninstruks til stede og lett synlig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ildsted	Er glass i dør/sider og brennplater hele og uten skader? Gnistfanger på plass?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rømningsveier	Er alle rømningsveier ryddige? (Søppel, snømåking, brukes som lager etc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er alle rømningsveier merket?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pluggbart elektrisk utstyr	Er alle stikkontakter/støpsler i orden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Alle elektriske ledninger og annet el. materiell er i orden og uten synlige skader?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Er det tidsur på kaffetrakter etc.?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

**Bolig/adresse:**

**Dato:**

**Kl.:**

## Sjekkliste for brannvernrunde i boliger tilhørende SiV

**FØR BRANNVERN RUNDE STARTER SKAL DET MELDES FRA TIL BEBOERE!**

**Brannvernrunde utført av:**

.....  
sign

**Hvis "Nei":**

- Ved feil/avvik på brannteknisk utstyr eller installasjoner meldes dette i EQS under kategorien *Brannvern*.
- Feil/avvik på brannteknisk utstyr eller installasjoner meldes også i Lydia Behov dersom det ikke kan rettes umiddelbart.

Kopi av sjekkliste sendes alltid seksjonsleder.

Dokumentasjon på gjennomført brannvernrunde lagres i papirutgave minst 2 år.