

## Organisering av beredskapsstyrke ved utløst brannalarm ved alle lokasjoner

Gjelder for: Hele SiV  
Dokumenttype: Retningslinje  
Sist endret: 06.10.2023

### 1. HENSIKT

Sikre bistand til sengeposter og poliklinikker ved utløst brannalarm

### 2. ANSVAR

Brannvernleder (brukers ansvar)  
Brannvernleder lokasjon (eiers ansvar)  
Avdelingssjefer med ansvar for lokasjon eller brannvernområde  
Seksjonsledere med ansvar for brannvernområde

### 3. FREMGANGSMÅTE

I SiV HF skal det for alle områder med pasientbehandling (poliklinikker og sengeposter), foreligge planer, prosedyrer og/eller instruksjoner slik at det ved utløst brannalarm i et område, blir tilført ekstra ressurser dersom dette er tilgjengelig.

Det er stor forskjell på lokasjoner i SiV HF, og planer, prosedyrer og instruksjoner må derfor være tilpasset den enkelte lokasjon.

Beredskapsstyrken må være tilgjengelig uansett tidspunkt eller ukedag (kveld/natt/helg), og kan planlegges/organiseres på følgende måter:

1. Ved SiV Tønsberg vil det være ansatte som normalt ikke er involvert i pasientbehandling tilgjengelig for innsats ved utløst brannalarm/brann (portør, vekter, teknisk personell etc.). Disse kan inngå i en fast beredskapsstyrke. Det må være laget prosedyrer og instruksjoner for disse som beskriver alarmering og hvordan de skal forholde seg ved utløst alarm.
2. Ved andre lokasjoner skal det i lokal branninstruks tydelig komme fram at ansatte skal bistå ved utløst alarm i tilstøtende område, etasje eller bygg. Den til enhver tid ansvarshavende plikter, på eget initiativ, å ta kontakt med området hvor alarm er utløst for å tilby bistand.

### 4. GENERELT

Selv om det i planer, prosedyrer og/eller instruksjoner planlegges for bistand ved utløst brannalarm, kan det vanskelig garanteres at beredskapsstyrken er tilgjengelig, og det skal derfor ikke legges planer som *forutsetter* at det tilføres ekstra ressurser ved utløst brannalarm/brann.

Beredskapsstyrken ved SiV Tønsberg bør testes minimum to ganger pr. år. Dette gjøres ved å løse ut brannalarmen på varierende steder. Klokker og/eller talemelding kobles ut, og melding om test gis på forhånd til 110-sentral på tlf. 04110.

### 5. INTERNE REFERANSER

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <a href="#">1.2.1.2.13.1.1</a> | <a href="#">Delplan: Brann/ eksplosjon</a>   |
| <a href="#">1.4.7.6.2</a>      | <a href="#">Vektore i beredskapsstyrke ved utløst brannalarm ved SiV Tønsberg</a>      |
| <a href="#">1.4.7.6.3</a>      | <a href="#">Teknisk vakt i beredskapsstyrke ved utløst brannalarm ved SiV Tønsberg</a> |
| <a href="#">2.4.6.6.1.2</a>    | <a href="#">Portører i beredskapsstyrke ved brann/brannalarm</a>                       |

## **6. EKSTERNE REFERANSER**

[Brann- og eksplosjonsvernloven](#)  
[Forskrift om brannforebygging](#)