

Bortfall av branntekniske sikringsinnretninger

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Retningslinje
Sist endret: 30.05.2024

1. HENSIKT

Sikre at brannsikkerheten blir ivaretatt ved bortfall av en eller flere branntekniske sikringsinnretninger. F.eks. hele eller deler av brannalarmanlegg eller sprinkleranlegg.

2. ANSVAR

Ved planlagte utkoblinger av hele eller deler av brannalarmanlegg/sprinkleranlegg, er det den aktuelle leder for Byggteknisk seksjon eller SiV lokasjon, som er ansvarlig for at det iverksettes kompenserende tiltak for å ivareta brannsikkerheten.

Ved akutt bortfall er det teknisk vakt (driftssentral ved SiV Tønsberg) som er ansvarlig for at det iverksettes kompenserende tiltak fram til feil er utbedret, neste arbeidsdag eller til ansvarlig leder kan overta ansvaret.

Ved lokasjoner uten teknisk vakt, har ansvarsvakt på avdeling, sengepost eller brannvernomsråde tilsvarende ansvar som teknisk vakt.

Brannvernleder (eiers ansvar) for aktuell lokasjon er ansvarlig for at dokumentasjon blir arkivert både i papirutgave (1 år) og at den sendes elektronisk til Brannvernleder SiV HF.

3. FREMGANGSMÅTE

Ved bortfall av sikringsinnretninger har aktuell leder/teknisk vakt/driftssentral følgende oppgaver:

- Ved akutt bortfall; vurdere om feil kan utbedres innenfor rimelig tid slik at det ikke er nødvendig med kompenserende tiltak.
- Umiddelbart varsle alle områder/enheter som er berørt.
- Vurdere hvilke tiltak som må iverksettes (brannrunder, feilretting, stenge av berørte områder etc.). Alle tiltak skal dokumenteres.
- Teknisk vakt/driftssentral (SiV Tønsberg) har fullmakt til å beordre vakter fra Avavn til å prioritere hendelsen og bidra med kompenserende tiltak, gå brannrunder etc.
- Teknisk vakt ved alle lokasjoner har fullmakt til, etter egen vurdering, å kalle inn eget personell til ekstra vakt (overtid) for å bidra til kompenserende tiltak.
- Ved lokasjoner uten teknisk vakt, har ansvarsvakt på avdeling, sengepost eller brannvernomsråde samme fullmakter som teknisk vakt (se punkter over)
- Ved bortfall av sikringsinnretninger skal 110-sentral varsles på tel. 333 14 110

4. GENERELT

Det skal føres [Loggskjema for brannrunder](#) over gjennomførte brannrunder. Egen logg føres for hvert område/enhet.

5. INTERNE REFERANSER

[1.4.8.1.2](#)

[Brannvernorganisasjon](#)

[1.4.8.5.2](#)

[Loggskjema for brannrunder](#)

[2.5.3.2.5](#)

[Sluttkontroll elektriske installasjoner - Samsvarserklæring](#)

6. EKSTERNE REFERANSER

[Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(Internkontrollforskriften\)](#)

[Forskrift om brannforebygging](#)