

Forebyggende brannverntiltak

Gjelder for: []
Dokumenttype: Prosedyre
Sist endret: 27.08.2024

1.HENSIKT

Gjennom forebyggende arbeid å redusere risikoen for at det skal forkomme brann og brantilløp.

Sikre at branntekniske sikringsinnretninger fungerer etter hensikten, og at rømningsveier og nødutganger til enhver tid er uten hindringer.

Redusere antall unødig utløste brannalarmer.

2.ANSVAR

Alle ledere og ansatte.

Den som er ansvarlig for brannvernområder (avdelingsjef eller seksjonsleder sykepleieavdeling) har ansvar og myndighet til å gjøre unntak som beskrevet under pkt. 3.6 *Privat elektrisk utstyr*.

3. FRAMGANGSMÅTE

3.1 Generelt:

- Det er forbud mot bruk av levende lys eller annen bar ild i alle SiV lokasjoner. Unntak for dette er ved dødsfall og behandling i terminal fase
- Det er forbud mot røyking innendørs på alle SiV lokasjoner. Kun godkjente utendørs røykeplasser skal benyttes
- Brannvernrunder skal gjennomføres i henhold til [Brannvernrunde - Enkel egenkontroll av brannsikringsinnretninger og -utstyr](#)
- Alle ansatte skal gjøre seg kjent med instruks og planer for eget brannvernområde
- Alle ansatte skal gjennomføre opplæring og øvelser i henhold til rutine [Brannvernopplæring og øvelser - beskrivelse av innhold og frekvens](#)
- Grilling utendørs er kun tillatt når det er utarbeidet lokal rutine/instruks på nivå 2 i EK/EQS

3.2 Korridorer og rømningsveier:

- Korridorer skal til enhver tid være frie for hindringer. Ved SiV Tønsberg er «ren» side av korridor merket med grønne merker på gulv.
- Rømningsveier og nødutganger må ikke blokkeres
- Det er forbud mot lagring av brennbart materiale i rømningsveier
- Det er forbud mot bruk av kiler e.l. for å holde selvlukkende branndører åpne
- Det må ikke plasseres senger, stoler eller lignende som kan hindre at branndører/branngardiner som holdes oppe, lukker seg ved utløst brannalarm

3.3 Oksygenflasker:

- Det er et absolutt forbud mot å «tømme» O₂-kolber innendørs på alle SiV lokasjoner.
- Selv med en liten økning av oksygeninnholdet i lufta over det normale, øker forbrenningshastigheten voldsomt dersom brann oppstår.
- Brannfaren øker også enormt!

3.4 Bruk av luftrensere/duftspray på toalett:

- For å unngå at brannalarm utløses unødig; er det viktig at bruk av luftrensere/duftspray på toalett begrenses til et minimum, og at disse aldri rettes direkte mot detektor i taket
- Det er kun godkjente sprutebokser som skal brukes. Sprayboks er ikke tillatt

3.5 Brannvern i boliger tilhørende SiV HF:

- Det er utarbeidet egen rutine; [Brannvern i boliger tilhørende SiV HF](#) for disse
- Ved utførelse av brannvernrunde skal [Sjekkliste for brannvernrunde i boliger](#) fylles ut
- For boliger gjelder egen [Branninstruks og rømningsplan boliger](#)

3.6 Varme arbeider:

- Det er utarbeidet egen [Instruks for varme arbeider i SiV HF](#)
- Ved utførelse av varme arbeider skal [Sjekkliste for utførelse av varme arbeider](#) fylles ut

3.7 Elektrisk utstyr:

Svært mange branner oppstår på grunn av feil på elektrisk utstyr eller anlegg, eller feil bruk av dette. For å forebygge dette; gjelder følgende:

- Alle kaffetraktere skal være koblet til tidsur.
For nye kaffetraktere med innebygd tidsur utgår dette kravet
- Microbølgeovn skal aldri forlates når den er i bruk
- Vaffeljern, toastjern etc. skal kun brukes under avtrekksvifte på kjøkken
- Når komfyr, stekeplater etc. er i bruk på kjøkken, skal det til enhver tid være en person tilstede
- Mobiltelefoner, nettbrett o.l skal ikke lades uten tilstedeværelse. Unntatt fra dette er ladestasjoner godkjent av elektroteknisk/byggteknisk/drift og definerte brannlykter
- Det er forbud mot at pasient lader mobiltelefoner, nettbrett etc. når pasienten sover
- Ladere som ikke er i bruk skal ikke stå i stikkontakt
- Alle datamaskiner skal slås helt av ved arbeidshagens slutt, eller når de ikke er i bruk
- Bærbare datamaskiner skal tas ut av docking-stasjon ved arbeidshagens slutt, eller når de ikke er i bruk
- Skru av lys og alt annet elektrisk utstyr når du forlater et rom
- Varmekilder, lamper eller andre elektriske apparater må aldri dekkes til
- Det er forbud mot frittstående elektriske ovner med unntak av utstyr godkjent av elektroteknisk/byggteknisk/drift
- Bruk av skjøteledninger skal begrenses til et minimum
- Det er strengt forbud mot å koble skjøteledning til en annen skjøteledning
- Juledekorasjoner koblet til strøm skal skrues av/kobles ut ved arbeidshagens slutt. Unntatt fra dette er døgnbemannede sengeposter
- Privat elektrisk utstyr (unntatt lap-top, mobiltelefon og nettbrett) er ikke tillatt brukt uten godkjenning fra elektrosjef/fagansvarlig elektro/byggteknisk/drift
(jf. [Elektrisk utstyr tilkoblet fast installasjon](#))

På sengeposter er det anledning til å gjøre unntak fra denne bestemmelsen for følgende elektriske artikler:

- Toalettsaker/utstyr for personlig hygiene (f.eks. barbermaskin, hårføner, elektrisk tannbørste o.l.)
- Datamaskiner, spillkonsoller, mindre høyttalere etc.

Dersom ansvarlig for brannvernområdet er i tvil om det kan gis unntak for privat elektrisk utstyr skal lokal brannvernleder (byggteknisk seksjon) eller elektrosjef/fagansvarlig elektro kontaktes.

3.8 Lading av el-bil:

- Lading av el-bil skal kun foregå på godkjente plasser/ladestasjoner

3.9 Ladning av batterier til el-sykkel/el-sparkesykkel:

- På grunn av brannfare er det et absolutt forbud mot ladning av slike batterier på alle SiV lokasjoner.
- Unntatt fra dette er ladning av batterier til el-sykkel/el-sparkesykkel eiet av SiV. Ladestasjoner for dette skal etableres i henhold til [1.4.6.3.2 Ladestasjon for el-sykler/-sparkesykler etc. tilhørende SiV HF](#)

4. GENERELT

Byggteknisk avdeling og elektrosjef har ansvar for at bygningene, bygningsdeler, installasjoner og utstyr i bygningene som skal begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt.

Dette gjøres gjennom den daglige virksomheten, og etter egne prosedyrer og instruksjoner

5. INTERNE REFERANSER

| | |
|----------------------------|---|
| 1.4.6.3.2 | Ladestasjon for el-sykler/-sparkesykler etc. tilhørende SiV HF |
| 1.4.8.1.1 | Overordnet brannvernstrategi |
| 1.4.8.1.2 | Brannvernorganisasjon |
| 1.4.8.1.5 | Brannvernopplæring og øvelser - beskrivelse av innhold og frekvens |
| 1.4.8.1.10 | Kontroll og ettersyn av branntekniske sikringsinnretninger |
| 1.4.8.2.1 | Brannvernrunde - Enkel egenkontroll av brannsikringsinnretninger og -utstyr |
| 1.4.8.4.1 | Brannvern i boliger tilhørende SiV HF |
| 1.4.8.4.2 | Sjekkliste for brannvernrunde i boliger |
| 1.4.8.4.3 | Branninstruks og rømningsplan boliger |
| 1.4.8.8.1 | Instruks for varme arbeider i SiV HF |
| 1.4.8.8.2 | Sjekkliste for utførelse av varme arbeider |
| 2.5.3.2 | Elektrisk utstyr tilkoblet fast installasjon |

6. EKSTERNE REFERANSER

- [Brann- og eksplosjonsvernloven](#)
- [Forskrift om brannforebygging](#)

7. VEDLEGG