

Branninstruksfor Klinisk-SIM-senter, Bygg CA U1

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 30.08.2023

Branninstruks for Klinisk-SIM-senter, Bygg CA U1

Ved brann – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker del av underetasje – U1 i Bygg CA (se tegning over brannansvarsområdet). Området består av klinisk SIM-senter og kontorer. Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved inngang til SIM-senteret.

1. Opptre rolig og bestemt
2. Områdeansvarlig går til nærmeste brannpanel som er plassert i foaje ved inngang til garderober
 - Sjekk hvor brannalarm er utløst – Etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak.
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått

Ved alarm i et annet område:

- Samarbeid med den aktuelle områdeansvarlige
- Gi assistanse ved behov.
- Vurdere evakuering eget område.

3. Ved brann:
 - Redd liv
 - Organiser rømning. Evakuer ut av bygget til samlingsplass ved trapp ned fra ansattkantine

4. Lukk alle dører og vinduer, og steng oksygenflasker som er i bruk, når rom forlates
5. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm.

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Klinisk-SIM-senter:

- Seksjonsleder: Henny-Mari D Hagen
- Stedfortreder: Elisabeth Aas
- **Når seksjonsleder/stedfortreder ikke er til stede, skal områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm være en ansatt som er til stede og er førstemann ved brannpanel
TA ANSVAR!**
- Verneombud: Mette Thoresen

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks (er plassert sentralt).
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes.
- Oksygenflasker er plassert i mange rom. Fjernes i samarbeid med brannvesen.