

Branninstruks for Svangerskapspoliklinikk, Bygg CC E6

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 07.06.2023

Branninstruks for Svangerskapspoliklinikk, Bygg CC E6

Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker 6. etasje i Bygg CC (se tegning over brannvernområdet). Området består undersøkelsesrom og kontorer.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannverntavla.

1. Opptre rolig og bestemt
2. Områdeansvarlig går til brannpanel som er plassert i korridor vis à vis brannverntavla.
 - Sjekk hvor brannalarm er utløst – Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak.

Ved alarm i et annet område:

1. Berolige pasienter/ansatte på eget område
2. Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet.
3. Vurdere evakuering fra eget område.

3. Ved brann i eget område:

- Redd liv
- Organiser sideforflytning forbi nærmeste branndør

4. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse.
5. Alle som behandler pasient har ansvar for "sin" pasient ved utløst brannalarm.
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm.

Ansvar for brannvernområdet er tildelt Svangerskapspoliklinikk:

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Ass. Seksjonsleder/teamjordmor
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være teamsykepleier/ansvarlig sykepleier**

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- **Rømningsplan og branninstruks (er plassert sentralt).**
- **Sideforflytningsplan**
- **Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert**
- **Aktuelle rømningsveier**

- **Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes**