

Branninstruks for C5 Overvåkingspost, Bygg CA E5

Gjelder for:	Medisinsk klinikk/Medisinsk sykepleieavdeling/Medisinske poster/Overvåkingspost
Dokumenttype:	Instruks
Sist endret:	02.10.2024

Branninstruks for C5 Overvåkingspost, Bygg CA E5 Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker deler av 5. etasje i Bygg CA, **C5 overvåkning** hele døgnet og **C5 Medisinsk dagpost** når dagposten har stengt (se tegning over brannansvarsområdet). Området består av medisinsk sengepost samt kontorer og lager. Ved utløst brannalarm skal alle ansatte lukke alle dører og vinduer og møte ved brannpanel ved scoping.

1. Opptre rolig og bestemt
2. **Områdeansvarlig** går til brannpanel som er plassert ved ekspedisjonen
 - Sjekk hvor brannalarm er utløst Bygg-etasje-romnummer

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Lukk dørene/vinduer til alle rom
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Bruk oppdatert pasientliste for oversikt over pasienter

Ved alarm i et annet område:

- Vurdere evakuering eget område
- Sjekke om det er behov for assistanse på alarmstedet

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk. Bruk ledige ansatte til å gi beskjed og deleger oppgaver

3. Ved brann i eget område:
 - Redd liv
 - Organiser rømning. Sideforflytt i henhold til sideforflytningsplan

5. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødige alarmer

Etterarbeid

- Alle som kan ha blitt eksponert for røyk skal følges opp av helsepersonell
- Avviksmelding skrives både ved reelle og unødige/falske alarmer
- Vurder behov for debrifing

Ansvar for brannvernområdet er tillagt C5 Overvåkningspost:

- **Seksjonsleder**
- **Stedfortreder for seksjonsleder**

Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er har ANS rollen på vakt eller den skopvakt utpeker.

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndslukkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes
- Oksygenflasker er plassert på vegg i korridor ovenfor rom CA-050 og på Hamilton maskinene ved scoping og pasientrom
Fjernes i samarbeid med brannvesenet

- Oksygen i vegguttak kan stenges med kraner i korridor. Gjøres i samarbeid med brannvesen
- Hvor manuelle brannmeldere er plassert (benyttes dersom brann oppdages før alarm er utløst)