

Branninstruks for "Vrimleområdet" - Avarn, Bygg A-CA/CC-H U1 og E1

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 28.08.2024

Branninstruks for «Vrimleområdet» - Avarn, Bygg A-CA/CC-H U1 og E1 Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet dekker deler av U1/E1 i Bygg A, CA/CC og H (se tegninger over brannvernområder). Området består av Informasjonen, taxi-utgang og publikumsområder

Avarn vaktsentral (SiV vekter) skal alltid bære personsøker og skal ved utløst brannalarm i brannvernområdet umiddelbart gå til Informasjonen.

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Gå til informasjonen, ta på gul vest og ta med megafon
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Sørg for at det gis melding til brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i dette området – Redd liv!
- Organiser rømning (åpne rondellen og eventuelle sidedører)
- Evakuer ut til samlingsplass nr. 1 utenfor hovedinngang (1. etasje) og/eller nr. 5 mot Christian Fredriks gate (underetasje)

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

3. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse

4. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm
5. Oksygenflasker i Informasjonen fjernes i samarbeid med brannvesen

***Ansvar for brannvernområdet er tillagt
Byggteknisk avdeling, Ledelse:***

- **Ansvarlig:** Brannvernleder SiV
- **Stedfortreder:** Avd. sjef Byggteknisk avdeling
- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være Avarn Vaktentral – SiV Vekter**

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Plassering av manuelle brannmeldere (rød veggboкс) – skal brukes for å løse ut brannalarmen ved behov.
- Rømningsplan og branninstruks
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndslukkere er plassert, og hvordan disse brukes
- Oksygenflasker fjernes i samarbeid med brannvesenet

