

Branninstruks for tekniske rom i bygg D-E-F1-F2-J

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 23.08.2023

Branninstruks for tekniske rom bygg D-E-F1-F2-J Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet består av tekniske rom uten permanente arbeidsplasser

1. Opptre rolig og bestemt
2. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates
3. SiV personell skal gå til nærmeste alarmpanel.
 - Sjekk hvor brannalarm er utløst
Bygg-etasje-romnummer?
 - Ved deteksjon i denne etasjen - gå til alarmsted og finn årsak
 - Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
 - Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
 - Evakuer ut av bygget til samlingsplass
4. Annet personell:
 - Evakuer ut av bygget og meld deg for oppdragsgiver eller Driftssentral
 - Ring brannvesenet 1-1-0 dersom du vet årsak til alarm
 - Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Byggteknisk T:

- Ansvarlig: Seksjonsleder
- Stedfortreder: Leder Driftssentral

Dette må alle vite om brannvernområdet:

- Hvor nærmeste brannpanel er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndsløkkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes
- Samlingsplass er på parkering utenfor hovedinngang