

Branninstruks Bygg E fjerde etasje, E4 - Gynekologi- og gastrokirurgisk post

Gjelder for: Hele SiV
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 25.03.2024

Branninstruks

Bygg E fjerde etasje, E4

Gynekologi- og gastrokirurgisk post

Brannvernområdet dekker hele fjerde etasje (E4) i Bygg E (se tegning over brannvernrområder). Området består av kirurgisk sengepost, samt kontorer og lager.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte møte ved brannverntavle i korridor 805

1. Opptre rolig og bestemt
2. Alle pasientbehandlere har ansvar for egen pasient ved utløst brannalarm
3. Områdeansvarlig:
 - Gå til brannpanel som er plassert i korridor 809 (ved dør til pauserom)
 - Sjekk hvor alarm er utløst: Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Lukk dører til alle rom
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i eget område – Redd liv!
- Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør

Ved alarm i et annet område:

- Sjekk om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

4. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates
5. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Gynekologi- og gastrokirurgisk post:

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder

- **Stedfortreder:** Lederstøtte

Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er ansvarlig sykepleier på vakt

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange er plassert, og hvordan disse brukes
- Ved evakuering ut av bygget er samlingsplass på parkering utenfor F2-psykiatribygg

- Oksygenflasker fjernes i samarbeid med
brannvesenet