

Branninstruks Bygg J femte etasje, E5 Kreft- og blodsykdommer poliklinikk

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 15.12.2023

Branninstruks

Bygg J femte etasje, E5

Kreft- og blodsykdommer poliklinikk

Brannvernområdet dekker hele femte etasje (E5) i Bygg J (se tegning over brannvernområder). Området består av poliklinikker med undersøkelsesrom samt kontorer og lager.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte møte ved brannverntavle i korridor 852

1. Opptre rolig og bestemt
2. Områdeansvarlig:
 - Gå til brannpanel som er plassert i korridor 852 (ved dør til ekspedisjonen)
 - Sjekk hvor alarm er utløst: Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i eget område – Redd liv!
- Organiser rømning. Sideforflytt forbi nærmeste branndør

Ved alarm i et annet område:

- Sjekk om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

3. Lukk alle dører og vinduer når rom forlates

4. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
5. Alle som behandler pasient har ansvar for "sin" pasient ved utløst brannalarm.
6. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm

**Ansvar for brannvernområdet er tillagt
Kreft og blodsykdommerpoliklinikk:**

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Senterleder

- **Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være den som til enhver tid er ansvarlig sykepleier på vakt**

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Sideforflytningsplan
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier

- Plassering av manuelle brannmeldere (rød veggboкс) – skal brukes for å løse ut brannalarmen ved behov.

- Hvor brannslange er plassert, og hvordan disse brukes

- Ved evakuering ut av bygget er samlingsplass på parkering utenfor F2-psykiatribygg. Utgang via Akuttmottak bygg E-U1
- Oksygenflasker fjernes i samarbeid med brannvesenet