

Branninstruks Bygg E U2 Logistikk-Lager

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 10.08.2021

Branninstruks Bygg E U2 Logistikk-Lager

Brannvernområdet dekker del av U2 i Bygg E (se tegning over brannvernområder). Området består av varemottak/lager.

Ved utløst brannalarm skal alle ansatte møte ved brannverntavle i korridor 802

1. Opptre rolig og bestemt

2. Områdeansvarlig:

- Gå til brannpanel som er plassert i korridor 804 (inngang til avfallshåndtering)
- Sjekk hvor alarm er utløst
- Bygg-etasje-romnummer?

Ved alarm i eget område:

- Ta på gul vest
- Gå til alarmsted og finn årsak
- Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
- Ved brann i eget område – Redd liv!
- Organiser evakuering/sideforflytning til bygg H eller J
- Lukk porter til varelevering

Ved alarm i et annet område:

- Sjekk om det er behov for assistanse på alarmstedet
- Vurdere evakuering eget område

Områdeansvarlig skal sørge for at alle får klar beskjed om hvilke tiltak som skal settes i verk.

3. Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse

4. Ved utløst alarm, forbered brannvesenets oppmarsj utenfor varemottak (fjerne biler etc.)
5. Sørg for å gi informasjon til alle. Gjelder også ved unødig alarm
6. Ved brann/branntilløp i bil/lastebil utenfor varemottaket skal porter til varelevering lukkes umiddelbart

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Logistikkseksjonen:

- **Ansvarlig:** Seksjonsleder
- **Stedfortreder:** Avdelingssjef Forsyning

Områdeansvarlig ved brann eller utløst alarm skal være ansatt som er tilstede og som er først ved brannverntavle

Dette må alle ansatte vite om brannvernområdet:

- Rømningsplan og branninstruks
- Hvor brannpanel for brannvernområdet er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor manuelle brannmeldere er plassert
- Hvor brannslange og håndsløkkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes
- Ved evakuering ut av bygget er samlingsplass på parkering utenfor F2-psykiatribygg

