

Branninstruks Bygg E U2 Elektroteknisk

Gjelder for: []
Dokumenttype: Instruks
Sist endret: 09.11.2022

Branninstruks Bygg E U2 Elektroteknisk Ved BRANN – Når brannalarmen går:

Brannvernområdet består av elektrotekniske rom uten permanente arbeidsplasser

1. Opptre rolig og bestemt
2. Lukk alle dører når rom forlates
3. SiV teknisk personell: Gå til nærmeste alarmpanel.
 - Sjekk hvor brannalarm er utløst
Bygg-etasje-romnummer?
 - Ved utløst alarm i dette området - gå til alarmsted og finn årsak
 - Ring brannvesenet 1-1-0 når årsak til alarm er fastslått
 - Ved utløst stasjonært slokkeanlegg (Inergen)- **IKKE** gå inn i aktuelt rom - rød varsellampe blinker over dør
 - Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse
 - Evakuer ut av bygget til Driftssentral
4. Annet personell:
 - Evakuer ut av bygget og meld deg for oppdragsgiver eller Driftssentral
 - Ring brannvesenet 1-1-0 dersom du vet årsak til alarm
 - Forsøk å slokke eller begrense brann dersom dette kan gjøres uten fare for egen helse

Ansvar for brannvernområdet er tillagt Elektroteknisk avdeling :

- Ansvarlig: Brannvernleder Elektro.
- Stedfortreder: Avdelingssjef

Dette må alle vite om brannvernområdet:

- Hvor nærmeste brannpanel er plassert
- Aktuelle rømningsveier
- Hvor brannslange og håndsløkkeapparat er plassert, og hvordan disse brukes
- Samlingsplass er på parkering utenfor hovedinngang